

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA**

Número:

04/B

Ano:

2026

Página 1 de 1

**INFORMAÇÕES DO SISTEMA**

NOME DO SISTEMA: SAA DISTRITO

CIDADE: SANTA ISABEL DO IVAÍ

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2026

AMOSTRA: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOCAL DA COLETA: SAÍDA DO TRATAMENTO

ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ, S/N. SÃO JOSÉ DO IVAÍ

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP <sup>1</sup>	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 e 5,00	4	10	10	0	0,50	0,94	0,66
Flúor	mg/L	1,50	4	10	10	0	0,15	0,42	0,31
Turbidez	uT	5,00	4	10	10	0	0,00	0,41	0,11
Cor Aparente	uH	15,00	4	10	10	0	0,00	0,10	0,02
pH	-	-	4	10	10	0	5,25	5,75	5,48
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	4	4	4	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	4	4	4	0	Ausência	Ausência	Ausência

AMOSTRA: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOCAL DA COLETA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ENDEREÇO: MÚLTIPLOS ENDEREÇOS

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP <sup>1</sup>	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 e 5,00	5	7	7	0	0,33	0,95	0,73
Flúor	mg/L	1,50	5	7	7	0	0,05	0,43	0,30
Turbidez	uT	5,00	5	7	7	0	0,00	0,65	0,17
Cor Aparente	uH	15,00	5	7	7	0	0,00	0,10	0,03
pH	-	-	5	7	7	0	5,18	5,74	5,52
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	5	7	7	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	5	7	7	0	Ausência	Ausência	Ausência

AMOSTRA: ÁGUA BRUTA

LOCAL DA COLETA: CAPTAÇÃO

ENDEREÇO: MÚLTIPLOS ENDEREÇOS

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP <sup>1</sup>	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	3	3	3	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	3	3	3	0	Ausência	Ausência	Ausência

<sup>1</sup>VALOR MÁXIMO PERMITIDO – LEGISLAÇÃO COMPARATIVA: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº. 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº. 888/2021.