



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Número:

10/C

Ano:

2024

Página 1 de 1

INFORMAÇÕES DO SISTEMA

NOME DO SISTEMA: SAC VILA RURAL

CIDADE: SANTA ISABEL DO IVAÍ

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2024

AMOSTRA: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOCAL DA COLETA: SAÍDA DO TRATAMENTO

ENDEREÇO: EST. NOSSA S. APARECIDA, S/N. VILA RURAL

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP ¹	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 e 5,00	22	22	21	1	0,19	1,46	0,97
Flúor	mg/L	1,50	5	11	11	0	0,32	1,10	0,78
Turbidez	uT	5,00	5	11	11	0	0,00	0,00	0,00
Cor Aparente	uH	15,00	5	11	11	0	0,00	0,00	0,00
pH	-	-	5	11	11	0	5,00	5,99	5,64
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	1	1	1	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	1	1	1	0	Ausência	Ausência	Ausência

AMOSTRA: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOCAL DA COLETA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ENDEREÇO: MÚLTIPLOS ENDEREÇOS

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP ¹	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 e 5,00	22	22	22	0	0,22	1,27	0,81
Flúor	mg/L	1,50	1	2	2	0	0,79	0,92	0,86
Turbidez	uT	5,00	1	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Cor Aparente	uH	15,00	1	2	2	0	0,00	0,00	0,00
pH	-	-	1	2	2	0	5,43	5,67	5,55
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	1	2	2	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	1	2	2	0	Ausência	Ausência	Ausência

AMOSTRA: ÁGUA BRUTA

LOCAL DA COLETA: CAPTAÇÃO

ENDEREÇO: EST. NOSSA S. APARECIDA, S/N. VILA RURAL

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP ¹	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	1	1	1	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	1	1	1	0	Ausência	Ausência	Ausência

¹VALOR MÁXIMO PERMITIDO – LEGISLAÇÃO COMPARATIVA: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº. 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº. 888/2021.