



RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Número:

11/B

Ano:

2024

Página 1 de 1

INFORMAÇÕES DO SISTEMA

NOME DO SISTEMA: SAA DISTRITO

CIDADE: SANTA ISABEL DO IVAÍ

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024

AMOSTRA: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOCAL DA COLETA: SAÍDA DO TRATAMENTO

ENDEREÇO: AVENIDA PARANÁ, S/N. SÃO JOSÉ DO IVAÍ

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP ¹	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 e 5,00	4	9	9	0	0,83	1,63	1,33
Flúor	mg/L	1,50	4	9	9	0	0,56	0,85	0,74
Turbidez	uT	5,00	4	9	9	0	0,00	0,01	0,00
Cor Aparente	uH	15,00	4	9	9	0	0,00	0,00	0,00
pH	-	-	4	9	9	0	5,80	6,15	5,94
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	4	4	4	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	4	4	4	0	Ausência	Ausência	Ausência

AMOSTRA: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

LOCAL DA COLETA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO

ENDEREÇO: MÚLTIPLOS ENDEREÇOS

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP ¹	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 e 5,00	5	7	7	0	0,56	1,14	0,89
Flúor	mg/L	1,50	5	7	7	0	0,44	0,83	0,69
Turbidez	uT	5,00	5	7	7	0	0,00	0,00	0,00
Cor Aparente	uH	15,00	5	7	7	0	0,00	0,00	0,00
pH	-	-	5	7	7	0	5,78	6,04	5,92
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	5	7	7	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	5	7	7	0	Ausência	Ausência	Ausência

AMOSTRA: ÁGUA BRUTA

LOCAL DA COLETA: CAPTAÇÃO

ENDEREÇO: MÚLTIPLOS ENDEREÇOS

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP ¹	NÚMERO DE ANÁLISES				RESULTADOS		
			PREVISTAS	REALIZADAS	DENTRO DO PADRÃO	FORA DO PADRÃO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIO
Coliformes Totais	PA/100 mL	AUSÊNCIA	2	2	2	0	Ausência	Ausência	Ausência
<i>E. coli</i>	PA/100 mL	AUSÊNCIA	2	2	2	0	Ausência	Ausência	Ausência

¹VALOR MÁXIMO PERMITIDO – LEGISLAÇÃO COMPARATIVA: ANEXO XX, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº. 5/2017, ALTERADO PELA PORTARIA GM/MS Nº. 888/2021.